


FH Gebäude Elektrotechnik, Bau "A"



20m

20m

Fußweg

absenkbare Poller

Hauptverwaltung Fachhochschule

Ullsteinstraße

Geh-/Radweg

Pforte 1 E

FH Gebäude Verfahrenstechnik und Labor
-2+E+3

Trafo 10 kV
in (-2)

überdachte
Anlieferung in (E)
-2+E+3

-2 bis +3
AZM
in (+3)

in (E) FBF
BMZ

SPZ
trockene Steigleitung

Kohlendioxid-
zentrale in (-2)

Ein-/Ausfahrt Tiefgarage

-2+E+3

Humboldtstraße

DN150

DN150

Goethestraße

Waldstraße

Legende

- Gesprinkelter Bereich
- Befahrbare Flächen nach DIN 14090
- Nicht befahrbare Fläche
- Besondere Gefahren
- Hauptzufahrt
- Nebenzufahrt
- Hauptzugang Feuerwehr
- Gebäudeeingang
- Blitzleuchte
- Freischaltelement
- Feuerwehr-Schlüsseldepot
- Information für die Feuerwehr
- Brandmelderzentrale
- Feuerwehr-Bedienfeld
- Brandwand
- Treppenraum; mit brandschutz-technisch bemessener baulicher Abtrennung, erreichbare Geschosse, mit Treppenraumbezeichnung
- Treppe / Treppenraum; ohne brandschutztechnisch bemessene bauliche Abtrennung, erreichbare Geschosse
- Feuerwehr-Aufzug
- Hinweis auf Gashaupthahn
- Hinweis auf Wasserhaupthahn
- Sprinklerzentrale
- Löschwasser-Einspeise-einrichtung, B-Anschluss
- Unterflur-Hydrant
- Überflur-Hydrant
- Warnung v. radioakt. Stoffen oder ionisierenden Strahlen
- Warnung vor elektrischer Spannung
- Warnung vor Gasflaschen
- Sammelstelle
- AZM Aufzugs-maschinenraum
- P Parkplatz
- SPZ Sprinklerzentrale
- Zaun

Fachhochschule
Gebäude Verfahrenstechnik und Labor
Humboldtstraße 1, 12345 Musterstadt
Feuerwehrplan Übersichtsplan